



Varokeuormanerotin ei ole pakollinen. Jos sitä ei ole, muuntajan lämpölaukaisu viedään pääkatkaisijalle

*) Mikäli asiakkaan 20 kV kaapeli menee muuntamon ulkopuolelle

Tilatiedot ja ohjaukset johdotettuna kojeiston riviliittimille

Tilatiedot		
Kenno 1	erotin Q1	auki
		kiinni
	maad. erotin Q9	kiinni
Kenno 2	erotin Q1	auki
		kiinni
	maad. erotin Q9	kiinni
	oikosulkuilmaisain I>>	toiminut
	sf6 kaasun paine	alhainen

Ohjaukset 24 Vdc		
Kenno 1	erotin Q1	auki
		kiinni
Kenno 2	erotin Q1	auki
		kiinni

C muutos
D muutos

A muutos 5.4.2018 / AKi
B muutos Merkinnyt 16.10.2023 / JPer



Kohde: T0001
NIMIKATU 1

Nimi: PÄÄKAAVIO
JAKELUMUUNTAMO 20/0,4 kV
LIITYNTÄ RENGASVERKKOON

Suunn.	AKi/20.5.2010	Tunnus	Lehti	1/1	Mittakaava	Arkkikoko	A3	Revisio	B
Piirt.		Korvaa	Piirustus n:o	JKI T00001					
Tark.		Liittyy	Tied.						